



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-0-2022/0085пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад
№ 7 комбинированного вида"
 (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки: № 41-0-2022/0085рс от «25»
марта 2022 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий № 41220061000200870307

Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «01» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «01» апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.
с «11» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. по «11» апреля 2022 г., 10 час. 30 мин.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенантом
внутренней службы Журовым Глебом Глебовичем,
 (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**
 (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
Заведующая Красова Полина Константиновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Помещение пищеблока не	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, та-	01.04.2023 г.	

	выделено в отдельный противопожарный отсек. Предел огнестойкости дверного проема менее установленных требований (EI-30)	блица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2020. Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"		
2.	В помещении пищеблока узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137, таблица 23, таблица 24 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты.	01.04.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Чусова А.К.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Чусова А.К.
(подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Г.Г. Журов

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



Г.Г. Журов
(подпись)

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловск-Камчатскому
майор внутренней службы
К.Л. Шендрик